

## Vzor dodacího listu

pol.	ks	předmět
1	x	<b>Vírový ventil v suché šachtě <i>FluidCon</i></b> Typ přístroje: SU x-xx Vstupní jmenovitá světlost: xx mm Tlaková výška hb: x,xx m v. sl. Dimenzovaný odtok Qb: xx l/s tělo ventilu z nerezové oceli 17 240, sejmutelné víko s těsněním, provzdušnění, vyměnitelná výstupní clona, vstupní příruba dle DIN 2642, vrtány na PN 10, ochrana proti rozstříkávání vody z umělé hmoty a malé díly. Včetně obtoku DN 200 pomocí šoupěte WAGU z nerezové oceli 17240. Provoznuschopný, na požadovaný odtok nastavený přístroj, včetně hydraulického dimenzování, technických údajů, návod k osazení, k obsluze a údržbě. Dobetonávky provádí objednatel po montáži. Jmenované tlakové výšky jsou vztaženy k dolní hraně nátoky škrcení. Číslo výrobku: 0121t-xxx-x.xxx